

CENTRO:	GEE LA GARRIGA
FECHA DE REVISIÓN:	06/03/2015

**EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:**

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/ Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

**CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN**

SITUACIÓN INSTALACIÓN	Ctra. C-17 P.K.32,2		
TITULAR O PROPIETARIO	GALP ENERGÍA	TELÉFONO PARA AVISOS	

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCIÓN ACTUAL: 2015	INSPECCIÓN PERIÓDICA	Annual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2016		

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia controlada Kw.	
	Estación de Servicio							
	Empresa	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad	Resistencia	Tensión	
	Suministradora		Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	I.G.A.	Tierra Ohms	Contacto V
	ENDESA	230/400		VARIOS		32A	63A	0,8V

El mantenedor autorizado indicado, quien subscribe,

**CERTIFICA: Desfavorable**

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.

Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y SI 1) presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**.

Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

Firma responsable explotación

**Mantenedor autorizado**

Firma responsable

Instal.lacions Requejo.S.L

Jose Luis Alonso Ruiz

Cat.: especialista. REIE 080095528

Nota:

(1) Indicar SÍ o NO.

## ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CENTRO: GEE LA GARRIGA

FECHA DE REVISIÓN: 06/03/2015

ESTADO TOMA DE TIERRA				
TIERRA GENERAL	63 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,8V	EQUIPOTENCIALIDAD
		CAJA SECCIONADORA	SI	Bien: <input checked="" type="checkbox"/> Mal: <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES				

ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.	60
	X			X			
OBSERVACIONES							

CODI	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO	
		Bajo	Alto
S-004 I	Se observa termicos alumbrado ( monolito, PAA ) x 3. 2P 32A Cable 2,5mm		X
D-003	Se observa diferenciales de alumbrado 2 en serie		X

Firma responsable explotación

Mantenedor autorizado  
Firma responsable

Instal.lacions Requejo.S.L  
Jose Luis Alonso Ruiz  
Cat.: especialista. REIE 080095528