

CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ



Nom de l'empresa instal·ladora de baixa tensió: **Instal·lacions Elèctriques del Garraf, S.L.**
 Nom i cognoms de l'instal·lador: **Juan Ramirez Lombardia**
 Nòm. registre entrada: **21 NOV. 2003**
 Nòm.:

Expedient núm. **296737/03**
 Número Inscripció:

EIBTB	
EIBTE	X

 Telèfon: **93.897.31.31**
 N.I.F.: **B-61902854**
 D.N.I.: **52.914.858-T**

DADES DE L'INSTAL·LACIÓ: Nova Ampliació Modificació o reforma

SITUACIÓ:
 Carrer o indret: **Calle Berga** Núm.: **5ln**
 Localitat: **MANRESA** Terme municipal: **MANRESA** C.P.: **08240**

Us a què es destina: **Estación de Servicio** Superfície: **1.426** m.²

TITULAR: **ESSO ESPAÑOLA, S.L.** N.I.F.: **B-28190858**
 Domicili: **AVDA. PARTENON, Nº 4** Localitat: **MANRESA**
 Telèfon: C.P.: **28042**

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Projecte (Grup: a b c d e f g h i j k l m n o
 Memòria tècnica de disseny

Autor: **Pere Basany López**
 Objecte: **Instal·lació elèctrica en estació de servicio**

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LA INSTAL·LACIÓ:

Potència màxima admissible: **31,50** kW Interruptor general automàtic de tall omnipolar **63** A
 Potència instal·lada: **31,50** kW
 Tensió: **3x400/230** V
 Secció derivació individual: **3,5 x 25** mm.²
 Resistència de terra de protecció: **12** Ω
 Resistència d'aïllament: **≥ 800.000** Ω

Interruptors diferencials:		
Nombre	In	Sensibilitat
1	40 A	300 mA
13	40 A	30 mA
2	25 A	30 mA

OBSERVACIONS:

CERTIFICAT d'inspecció inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi)

Entitat d'inspecció i Control que l'ha emès: **ICICT, S.A.** Edifici Giana, C/ Angel Guimerà, núm. 19, 2ª pl. Data de la inspecció:
 08241 MANRESA

En/Na **JUAN RAMIREZ LOMBARDIA**, amb carnet individual identificatiu d'instal·lador autoritzat número **35552** i que pertany a l'empresa instal·ladora amb número d'inscripció **083214**, d'acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE 20.460-6-61, **CERTIFICA** que la instal·lació descrita ha sigut realitzada d'acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat per RD 842/2002 de 2 d'agost, així com amb la documentació tècnica abans esmentada.

Data **18/11/03**

[Handwritten signature]

JUAN RAMIREZ LOMBARDIA
 INST. ELECT. GARRAF, S.L.
 D.G.E.-08-7214 CANYELLES
 CARNET-IE 35552 - A-INSCRIT
 A LA DIRECCIÓ GENERAL
 D'ENERGIA I MINES

Signatura i segell de l'instal·lador i de l'empresa instal·ladora.

ANNEX: Informació a l'usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació.

42521					
EIC contractada per l'empresa instal·ladora	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>ICICT, S.A.</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>ECA, S.A.</td> <td></td> </tr> </table>	ICICT, S.A.	X	ECA, S.A.	
ICICT, S.A.	X				
ECA, S.A.					

NOTA: Aquest certificat té una validesa de 6 mesos, a efectes d'inscripció de la instal·lació.

TERRITORIAL BARCELONA C/ Aragó, 208 - 210, 2a. planta, 3a. porta - Tels. 93 453 69 06 - 08011 BARCELONA
 TERRITORIAL GIRONA C/ Caterina Albert, 6, entresol - Tel. 972 21 35 66 - 17001 GIRONA
 TERRITORIAL LLEIDA Germanetes, 6 - Tel. 973 28 02 98 - 25002 LLEIDA
 TERRITORIAL TARRAGONA Ràmbia Nova, 16 4t. 1a. - Tel. 977 23 85 25 - 43004 TARRAGONA

FERCA

