

ORGANISME DE CONTROL (OC)
 Delegació de ()
 Adreça
 NCP Fax Telf

Número d'acta :
 Núm. d'expedient :
 Núm. d'instal.lació :

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
 Procediment ECA núm. 608002 Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIÓ

Reforma important i/o ampliació Inspecció periòdica
 Nova instal.lació Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer			Núm.	CP	
	Nom						Telèfon / e-mail	
TITULAR O PROPIETARI								
EMPRESA INSTAL·LADORA						I.E. / N.I.F.		
						R.A.S.I.C.		
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)		
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra ()	Tensió contacte (V)	
			Nº	Int				Sensib (mA)
EMPRESA CONSERVADORA						I.E. / N.I.F.		
						R.A.S.I.C.		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS

OBSERVACIONS:

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR Codi FACULTATIU Codi INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació.
 A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

L'INSPECTOR

QUALIFICACIÓ FAVORABLE: 0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal
 I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor
 QUALIFICACIÓ CONDICIONADA: II. Deficiències greus a esmenar abans de i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena. -----
 QUALIFICACIÓ NEGATIVA:

Data emissió:

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA
 Pel titular: _____ Per l'instal·lador-mantenidor: _____

CONFORME PER L'OC

Nom i segell

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SAU - Av. Can Fajó dels Aurons, 9, Parc Empresarial A-7, Edif. Palausibaris, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Reg. Merc. Barcelona, Tom 4366, Llibre 3699, Secció 2a, Folí 50, Full núm. 46315, Inscripció 1a - CIF A-08.6586001

Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La
Granja - Valportillo
Primera, 22-24, 2º
28108 ALCOBENDAS -
M A D R I D
Tel. **902 354 454**

Av. Can Fatjó dels
Aurons, 9 - Parq. Empr.
A-7 - Edif. Palausibaris -
08174 SANT CUGAT
DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel. **902 349 349**

<http://www.eca.es>

e-mail: central@eca.es

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

2.2 Qualificació condicionada

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Titular o propietari :	
Número de l'acta :	
Data de l'acta :	
Núm. d'instal.lació :	
Núm. d'expedient :	

Adreça :	
L'inspector :	

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
------	----------------	----------------	-------------------------	----------------	--------------

_____ s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris

NOTES ADDICIONALS A L'INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

--

ORGANISME DE CONTROL (OC)			
Delegació de ()			
Adreça		Telf	
NCP	Fax		

Número certificat :	
Núm. d'expedient :	
Nº Visat Projecte :	

En compliment del Reial Decret 842/2002, de 2 de agosto, i la seva Instrucció Tècnica Complementària BT05, així com d'acord amb l'article 7 del Decret 363/2004 de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per l'aplicació del Reglament per a baixa tensió, l'inspector que subscriu aquest CERTIFICAT ha realitzat, en la data que s'indica, les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, pel tipus d'inspecció marcat a la dreta, de la instal·lació elèctrica que es descriu a continuació, d'acord amb el procediment d'ECA núm. 608009.

INSPECCIÓ INICIAL PRÈVIA A LA POSADA EN MARXA DE	
<input type="checkbox"/>	Nova instal·lació
<input type="checkbox"/>	Ampliació
<input type="checkbox"/>	Reforma / modificació
Realitzada el dia:	

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP
TITULAR O PROPIETARI	Nom				Telèfon	
EMPRESA INSTAL·LADORA					R.A.S.I.C.	
INSTAL·LADOR AUTORITZAT					I.E. / N.I.F.	
TIPUS DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina			Grup	Superfície (m2)	
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Tensió (V)	Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra ()	Tensió contacte (V)
PROJECTE	Autor/Director d'Obra		Col·legi Oficial		Núm. Col·legiat	

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN D'INSPECCIÓ

Qui signa aquest dictamen, inspector d'ECA, ha avaluat amb resultat FAVORABLE l'adequació de la documentació relativa a la instal·lació descrita amb els preceptes de la ITC-BT 04 del R.D. 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, i ha realitzat la inspecció de totes les parts controlables i visibles de la mateixa, segons consta a l'acta núm. i a la vista dels resultats obtinguts,

CERTIFICA, que la instal·lació elèctrica, pel que fa a la seguretat de funcionament, mereix la següent qualificació global:
FAVORABLE

L'INSPECTOR

SEGELL D'ECA

Signatura

Data: _____

NOTES: Els resultats i la qualificació indicada només es refereix a la instal·lació inspeccionada. Les dades i els resultats d'aquest certificat no han de reproduir-se parcialment sense la aprovació expressa d'aquest Organisme de Control.

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SAU - Av. Can Fatjó dels Aurons, 9, Parc Empresarial A-7, Edif. Palausibanis, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Reg. Merc. Barcelona, Tom 4366, Llibre 3699, Secció 2a, Fol 50, Foli 50, Full núm. 46315, Inscripció 1a - CIF A-08.6586001