

BT: 036039 BA Titular: A28559573
 Representante:
 N° de R.I. :
 N° de O.G.U. :

Ubicación

Calle C. CAMI SANT CRIST, 63
 Población 08302 MATARÓ
 Teléfono.

Datos de la instalación, visados e inspecciones

Código de trámite NI (NI/AC/CN/PP/RF)
 Uso a que se destina. 4 ESTACIO DE SERVEI
 Fecha present carpeta. 28/04/2.000
 Situación actual. 30 EN FUNCIONAMENT
 N.I.F. Instalador V33875406 CAPELLA RUSIÑOL, JAIME
 N.I.F. Emp. Instaladora B60908126 CRIELEC INSTAL.LACIONS,S.L.
 N.I.F. Técnico Titulado 01-8645-MA FAUSTINI PECHARROMAN MIGUEL
 Número de boletín 327842 Fecha del boletín 17/04/2.000
 Código Conservador.
 Fecha contrato conserv.
 Número registro DQE 08-7299
 Código de inspector 02122
 Conforme documentación. S (/S) Conforme instalación. (/S)
 Intervenido (/S) Memo.esq. o proy. previo. (M/P)
 Número de proyecto. 087888
 Observaciones

Fecha calif. finalización
 N° actividad principal. Fecha de instalación. 28/04/2.000
 Fecha de alta 28/04/2.000
 Fecha inspección actual 28/09/2.000 Intervalo inspecciones. 2 Años
 Tipo inspección actual.
 Fecha fuera de servicio

Homologaciones:

Cod. Número Cod. Número Cod. Número

Características instalación

Clase de instalación. C2 (B /C1/C2) Tipo instalación. N (N /A /R /P)
 Superficie. 156
 Empresa suministradora. FECSA *****
 Concertada Máx.admis. Autorizada Contratada
 Potencias en Kw. 50,0 80,0 80,0 50,0

	Número	Intensidad	Sensibilidad
LLUM	8	25 A	30 mA.
FORÇA	25	25 A	30 mA.
FORÇA	1	63 A	30 mA.
		A	mA.

Tensión 380 V.
 Sección deriv.individual 95 mm2. Intensidad ICPM 100
 Resistencia tierra. 3



La presente compulsa tiene efecto de inscripción de la instalación eléctrica en Baja Tensión con las siguientes características:

Titular: Galp Energia España S.L.U

Emplazamiento: C. Camí Sant Crist, 63

Población: Mataró

Nº de expediente: D204/36039

Uso al que se destina: Estación de Servicio

Potencia Máxima Admisible: 80 Kw

Fecha de legalización: 28/04/2000