



**Generalitat de Catalunya**  
DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA



**BOLETÍN D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES**  
Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria i Energia  
Direcció General d'Energia  
Servei de Subministraments Energètics

Nº 248114

USUARI		TOTAL ESPAÑA SA			
EMPLAÇAMENT		n.º	PIS	PORTA	
CARRER		62			
LOCALITAT	EMPRESA SUBMINISTRAD. ENHER SA				
SUPERFICIE m.²	710	ÚS A QUE ES DESTINA	ESTACIÓ SERVEI		
INSTAL·LACIÓ		POTÈNCIA CONCERTADA PEL PROMOTOR			
NOVA	<input checked="" type="checkbox"/> AMPLIACIÓ	REFORMA	50 kw		
INTERRUPTOR DIFERENCIAL	CIRCUIT	NÚMERO	In	SENSIBILITAT	SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL
	LLUM	CELA	1000	100 mA	120 mm.²
	FORÇA	PERA FIDA		100 mA	RESISTÈNCIA DE LA TERRA DE PROTECCIÓ
	UNIC		A	100 mA	3 Ω
POTÈNCIA A INSTAL·LAR	MAXIMA ADMISSIBLE	89.510	kw	TENSIÓ	380 V
	AUTORITZADA	50	kw	INTENSITAT ICPM	160 A
	A CONTRACTAR	50	kw		

L'instal·lador autoritzat que subscriu, inscrit en aquests Serveis d'Indústria, amb el número 1065-8 i que pertany a l'Empresa amb D.C.E. n.º 08-2477 declara haver realitzat la instal·lació ressenyada i comprovat que està tota ella d'acord amb el vigent Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió, Instruccions M.I.B.T. i Normes de l'Empresa subministradora oficialment aprovades.

DATA: .....

(Signatura i segells de l'Empresa Instal·ladora)

**CARLOS SILVA SANCHÀ**  
CARLOS SILVA, S.A.  
D.C.E. N.º 08-2477  
CARRER DE LA FIDA, 15  
S.T. INDÚSTRIA GEN. CATALUNYA

TELÈFON EMPRESA INSTAL·LADORA

CLASSE	A	B	C
INSTAL·LACIÓ			<input checked="" type="checkbox"/>
E. I. C. contractada per l'INSTAL·LADOR	ICICT.		<input checked="" type="checkbox"/>
	ECA.SA		

Verificada la instal·lació, d'acord amb el que indica l'apartat 4.5 de la Instrucció M I B T 041, ha donat els següents resultats:  
 Aïllament entre conductors R = ..... Aïllament entre conductors i terra R = .....  
 Corrent de fuga amb receptors connectats d'ús simultani L = ..... L = .....  
 Corrent de fuga sense els següents receptors..... L = .....  
 RESULTAT: ..... PER L'EMPRESA ..... PER L'ABONAT .....  
 Data: .....