



Generalitat de Catalunya
 Departament d'Indústria i Energia

Generalitat de Catalunya
 Oficina de Gestió
 Unificada

21 JUL 1992

Núm. Entrada

7

BAIXA TENSIO

1

TITULAR
 Nom MATINDUS
 D.N.I. o D.I.F. A-08.004.178 Telèfon
 Adreça C/ ALMOGAVARES Nº 66
 Població BARCELONA N.C.P. 08018

Núm. d'expedient

BT / (3)

Núm. de registre de l'activitat principal

/

2

REPRESENTANT I ADREÇA PER A NOTIFICACIONS
 Nom MMATINDUS
 Adreça C/ ALMOGAVARES núm. 66
 Població BARCELONA
 Província " N.C.P. 08018
 Telèfon

8

MANTENIMENT
 Conservador inicial:
 Nom empresa:
 Data contracte:
 Núm. registre D.O.E.:

3

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
 C/ ALMOGAVARES núm. 66
 Població BARCELONA
 Telèfon N.C.P. 08018

10

ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL
 (2)

| REBUT NÚM | IMPORT PTES | LIQUIDAT (4) |
|-----------|-------------|--------------|
| | TAXA | |
| | TARIFA | |

4

CARACTERÍSTIQUES INSTAL·LACIÓ

| | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| ÚS A QUE ES DESTINA | ESTACION SERVICIO | CLASSE |
| SUPERFÍCIE m² | 458 | POTÈNC. CONCERTADA PEL PROMOTOR |
| | | 25 |

INSTAL·LACIÓ

| | | | |
|------|-------|-----------|---------|
| NOVA | XXXXX | AMPLIACIÓ | REFORMA |
|------|-------|-----------|---------|

| INTERRUPTORS DIFERENCIALS | CIRCUIT | NOMBRE | In | SENSIBILITAT |
|---------------------------|---------|-----------|------|--------------|
| | UNIC | DISYUNTOR | 63 A | 300 mA |
| | | | A | mA |
| | | | A | mA |

| | | | |
|-----------------|-----------|--|-------------|
| TENSIO | 380/220 v | SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL | 3x95+50 mm² |
| INTENSITAT ICPM | 200 A | RESISTÈNCIA DE TERRA DE PROTECCIÓ PREVISTA | 5 Ω |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------|
| POTÈNCIA A INSTAL·LAR | MÀXIMA ADMISIBILE | 42 kW |
| | A AUTORITZAR | 25 kW |
| | A CONTRACTAR | 25 kW |

Empresa subministradora d'energia
HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, S.A.

11

CONTROLAT PER L'INSPECTOR
 Conforme documentació tècnica (4)
 Conforme instal·lació (4)
 Intervingut (4)

5

INSTAL·LADOR
 Nom JOAN RAMON ANDREU I TORTA
 Núm. registre IE 839-T, DQE 469

TÈCNICS TITULATS responsables
 Documentació tècnica: Sr. SANMARTIN ALEMANY
 Col·legi Oficial de INGENIEROS TECNICOS CATALUNYA
 Certificació Acabament Obra de data:
 Sr.: del
 Col·legi Oficial de

12

| ARXIU | ENTRADES | SORTIDES |
|-------|----------|----------|
| | | |

6

TIPUS DE TRÀMIT

Nova instal·lació
 Ampliació, modificació o reforma
 Canvi de nom

13

DOCUMENTS PRESENTATS

28 Impresos models ELEC 1
 29 Projecte o Documentació signada per Tècnic i visada
 30.1 Esquema i Memòria models ELEC 2 i ELEC 3
 30.2 Impresos model ELEC 5
 30.3 Croquis d'emplaçament de la instal·lació
 30.4 Certificat de Direcció i Acabament d'Obra mod. ELEC 4
 30.5 Butlletins d'instal·lació elèctrica
 31.1 Fotocòpia D.N.I. titular, o D.I.F.
 31.2 Fotocòpia Autorització instal·lacions existents (o justificant)
 31.3 Contracte de manteniment
 31.4

14

El qui subscriu, les dades del qual es ressenyen al quadre 2, MANIFESTA que són certes les dades de la instal·lació elèctrica descrita, la qual desitja posar en funcionament previ els tràmits corresponents
 (1)

15

responsable de l'oficina receptora de

CERTIFICA que a la data del Registre d'Entrada de l'encapçalament s'ha rebut la documentació indicada al requadre 13 corresponent a la instal·lació descrita.

CONFORME (Segell i signatura del receptor) (3)

Referència/Expedient

Núm. expedient principal

COMPANIA GENERAL DE MATERIALES PARA INDUSTRIA, S.A.
 Adreça C/ ALMOGAVARES Nº 66
 Població BARCELONA N.C.P. 08018
 Telèfon

Generalitat de Catalunya
 Oficina de Gestió
 (Nom i adreça per a les notificacions)
 Núm. Expedient 1

El qui subscriu JOSE LUIS RAMOS RODRIGUEZ, amb D.N.I. núm. 37.672.786
 (en representació del) titular de la instal·lació.

MANIFESTA que les característiques principals de l'esmentada instal·lació, a la qual fa referència la documentació, que s'adjunta, són les que es descriuen a continuació.

Barcelona, 20 de Julio de 1.992

Signatura

SR. CAP DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDUSTRIA A TARRAGONA

Títol COMPANIA GENERAL DE MATERIALES PARA INDUSTRIAS, S.A. Núm. D.N.I. A-08.004.178
 Població BARCELONA N.C.P. 08018 Núm. D.I.F.
 Adreça C/ ALMOGAVARES Nº 66 Telèfon

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIO
 Adreça C/ ALMOGAVARES Nº 66
 Població BARCELONA
 Telèfon N.C.P. 08018

INSTAL·LADOR AUTORITZAT
 Nom JOAN RAMON ANDREU I TORTA
 Empresa
 Núm. 839-T, DQE 469
 Població AMPOSTA (TARRAGONA)
 Carrer JAIME I Nº 29
 Telèfon

AUTOR DEL PROJECTE
 Nom VICENTE SANMARTIN ALEMANY
 Núm. col·legiat 7.112
 Col·legi INGENIEROS TECNICOS DE CATALUNYA
 Títol del projecte PROYECTO EN BAJA TENSION PARA ESTACION DE SERVICIO
 Núm. i data visat

EMPRESA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA
HIDROELECTRICA DE CATALUÑA, S.A.

DADES TÈCNiques DE LA INSTAL·LACIO

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|--|-----------|
| SUPERFÍCIE m ² | 458'42 | ÚS A QUÈ ES DESTINA | ESTACION DE SERVICIO | | | |
| INSTAL·LACIO | | | POTÈNCIA CONCERTADA PEL PROMOTOR | 25 KW | | |
| NOVA | <input checked="" type="checkbox"/> | AMPLIACIO | REFORMA | | | |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | CIRCUIT | NOMBRE | In | SENSIBILITAT | SECCIÓ DE LA DERIVACIO INDIVIDUAL | |
| | LLUM | | A | mA | 3 x 95 + 50 mm ² | |
| | FORÇA | | A | mA | RESISTÈNCIA DE LA TERRA DE PROTECCIO PREVISTA: | |
| | ÚNIC | disyuntor | 63 A | 300 mA | 5 Ω | |
| POTÈNCIA INSTAL·LAR | MÀXIMA APLICABLE | | 42 | KW | TENSIO | 380/220 V |
| | A AUTORITZAR | | 25 | KW | INTENSITAT ICPM | 200 A |
| | A CONTRACTAR | | 25 | KW | | |

Aquestes dades coincideixen amb les que han servit de base per a la relació del Projecte o Memòria Tècnica que s'acompanya.

SIGNATURA DE L'Autor del Projecte o Memòria

Notes: El peticionari cal que ompli sempre els requadres 1, 2, 3, 5, 6 i 7. El 4 quan sigui preceptiu el projecte de la instal·lació. Si el BUTLLETÍ D'INSTAL·LACIO no coincideix amb el requadre 7 cal justificar les diferències.