



Original en Armon.

 Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA		 Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme Direcció General d'Energia Servei de Subministraments Energètics		BULLETIN D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Nº 540716	
USUARI: E.S. ESPARRAGUERA S.L.					
EMPLAÇAMENT / CARRER: CITA NACIONAL II.Pk		BIS: 573.020		PORTA:	
LOCALITAT: EL BRUC (Barcelonès)		EMPRESA SUBMINISTRADORA: F.E.C.S.A.			
SUPERFÍCIE m.²:		US A QUE ES DESTINA: ESTACIÓ DE SERVICI.			
INSTAL·LACIÓ: NOVA <input checked="" type="checkbox"/> AMPLIACIÓ <input type="checkbox"/> REFORMA <input type="checkbox"/>			POTÈNCIA CONCERTADA PEL PROMOTOR: _____ kW		
INTERRUPTOR DIFERENCIAL	CIRCUIT	NÚMERO	In	SENSIBILITAT	SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL
	LLUM		A	m A	3x1x185+1x95 mm.²
	FORÇA		A	m A	RESISTÈNCIA DE LA TERRA DE PROTECCIÓ
	UNIC		A	m A	08 Ω
POTÈNCIA A INSTAL·LAR	MAXIMA ADMISSIBLE	164	kW	TENSIÓ	380/220 V
	AUTORITZADA	154	kW	INTENSITAT ICPM	250 A
	A CONTRACTAR	125	kW		
INSTAL·LACIÓ REALITZADA SEGONS: MEMÒRIA I ESQUEMA ADJUNTS <input type="checkbox"/>					
PROJECTE PREVI: <input type="checkbox"/>					
OBSERVACIONS: Proteccions automàtiques y diferencials segun projecte adjunt. 11-5do instal·lació interruptor!					

L'instal·lador autoritzat que subscriu, inscrit en aquests Serveis d'Indústria, amb el número 22978-8 i que pertany a l'Empresa amb D.C.E. n.º 08-5237 declara haver realitzat la instal·lació ressenyada i comprovat que està tota ella d'acord amb el vigent Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió, Instruccions M.I.B.T. i Normes de l'Empresa subministradora oficialment aprovades.

DATA: **11/10/1996**
 (Signatura i segell de l'instal·lador i de l'empresa instal·ladora)
JUAN A. APARICIO CASTILLO
 ELECTROENGINYER D'INDÚSTRIA ELÈCTRIQUE
 D.C.E. Nº 22978-8 - TERRASSA
 CARRER 1E-22.978-8 - INSCRIT A LA O.C.I. GEN. SEG. INDUSTRIAL Nº 540716
 TELÈFON EMPRESA INSTAL·LADORA: 750000854

CLASSE d'INSTAL·LACIÓ	A	B	C
			<input checked="" type="checkbox"/>
E.I.C. contractada per l'INSTAL·LADOR	ICICT.		
	ECA.SA		<input checked="" type="checkbox"/>

Verificada la instal·lació, d'acord amb el que indica l'apartat 4.5 de la Instrucció M I B T 041, ha donat els següents resultats:
 Aïllament entre conductors R = Aïllament entre conductors i terra R =
 Corrent de fuga amb receptors connectats d'ús simultani L = L =
 Corrent de fuga sense els següents receptors.....
 RESULTAT: PER L'EMPRESA PER L'ABONAT
 Data:

BUTLLETÍ DE REONEIXEMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
(A efectes de la rehabilitació del local)

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D'INSTAL·LADORS D'ELECTRICITAT, FONTANERIA I AFINS — Aragó, 208-210, 2a. planta, 3a. porta - 08011 BARCELONA

EXEMPLAR PER A L'ABONAT

USUARI	Nom	GALPGEST		
EMPLAÇAMENT	Carrer	ZONA VIA SERVICIO	Nº	573 PIS
LOCALITAT	EL BRUC			

EMPRESA SUBMINISTRADORA: FECSA

Superfície m²:	500	ÚS A QUE ES DESTINA:	GASOLINERA
----------------	-----	----------------------	------------

EMPRESA INSTAL·LADORA i INSTAL·LADOR AUTORITZAT que realitzen la inspecció:

EMPRESA: Nom CONSULTORIA TECNENERGETICA S.L. D.Q.E. 4295

Domicili: Valle de Tormes 2 Telèfon: 916330287

LOCALITAT: Boadilla del Monte (D.P. 28660)

INSTAL·LADOR:

Nom: LUIS BARROSO Núm. 4587

DATA DE LA REVISIÓ: 28 de Enero de 2.005

REALITZADA A PETICIÓ DE: FECSA

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

INTERRUPTOR DIFERENCIAL	CIRCUIT	NOMBRE	In	SENSIBILITAT	Secció Derivació Individual
	LLUM	800	25 A	30 mA	35 mm²
	FORÇA	TOMAS CORRIENTE	40 A	30 mA	Resistència de la Terra de Protecció Ω
	ÚNIC	C.BUX	63 A	30 mA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> Existeix No <input type="checkbox"/> Existeix

POTÈNCIES INSTAL·LADES	MÀXIM ADMISSIBLE	85 kw.	TENSIÓ:	ANTERIOR:	400 V
	CONTRACTADA	125 kw.		ACTUAL:	400 V
	A CONTRACTAR (1)	60 kw.	INTENSITAT ICPM:		A

L'Instal·lador autoritzat indicat, qui subscriu,

CERTIFICA:

Que les característiques de la instal·lació són les indicades més amunt.
Que la dita instal·lació no presenta defectes dels definits pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió com a crítics, i (2) presenta defectes majors, segons s'indica al dors.
Que això no eximeix el propietari d'anar millorant les condicions de seguretat de les seves instal·lacions a mesura que hi introdueixi modificacions o les amplii.

Conforme l'usuari

Instal·lador autoritzat
Signat i segellat



Notes:

(1) Quan l'instal·lador ignori la potència que desitja contractar l'abonat, deixarà el requadre en blanc.