

 Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA		 Segell Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria i Energia Direcció General d'Energia Servei de Subministraments Energètics	
BULLETI D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BULLETI Nº 577342			
TITULAR: ESTACION MITRE S.A.		Nº 72 PIB 74 PORTA	
LLOC: Pº VALLE HEBRON		EMPRESA SUBMINISTRADORA: FECSA	
LOCALITAT: BARCELONA		US A QUE ES DESTINA: ESTACION DE SERVICI	
EFICIENCIA:		POTENCIA CONCERTADA PEL PROMOTOR: 63 kW	
INSTAL·LACIÓ:		AMPLIACIÓ: <input checked="" type="checkbox"/> REFORMA: <input type="checkbox"/>	
CIRCUIT	NÚMERO	In.	SENSIBILITAT
LLUM			mA
FORÇA	SEGON CA	A	mA
UNIC	PROTE	A	mA
MAXIMA ADMISSIBLE: 63 kW		TENSIO: 380 V	
AUTORITZADA: 63 kW		INTENSITAT I-CPM: 125 A	
A CONTRACTAR: 63 kW			

L'instal·lador autoritzat que subscriu, inscrit en aquests Serveis d'Indústria, amb el número 25-248 B i que pertany a l'Empresa amb D.C.E. n.º 08-5067, declara haver realitzat la instal·lació ressenyada i comprova que està feta ella d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Instruccions M.I.B.T. i Normes de l'Empresa subministradora oficialment aprovades.

DATA: 25-7-95

(Signature)  ANDRÉS HARO GARBÓS
 INSTAL·LACIONES TÉCNICAS ESPAÑA S.A.L.
 DQE. 08/5067 - BARCELONA
 CARNET IE-25248-B INSCRIT A
 LA D.C.I.O. GRAL. SEG. INDUSTRIAL

TELÈFON EMPRESA INSTAL·LADORA: 2211680

CLASSE D'INSTAL·LACIÓ	A	B	C
			X
E.I.C. contractada per l'INSTAL·LADOR	ICICT		
	E.C.A.S.A		X

INSTAL·LACIÓ REALITZADA SEGONS: MEMÒRIA I ESQUEMA ADJUNTS

PROJECTE PREVI:

OBSERVACIONS:

Verificada la instal·lació, d'acord amb el que indica l'apartat 4.5 de la Instrucció M.I.B.T. 041, ha donat els següents resultats:

Aïllament entre conductors R =
 Aïllament entre conductors i terra R =
 Corrent de fuga amb receptors connectats d'ús simultani L =
 Corrent de fuga sense els següents receptors L =

RESULTAT:
 Data:

PER L'EMPRESA: PER L'ABONAT:

EXEMPLAR PER A L'EMPRESA DISTRIBUIDORA DE L'ENERGIA



Generalitat de Catalunya
 Departament d'Indústria i Energia
 Direcció General d'Energia

ASSUMPT: ACTA DE POSADA EN SERVEI
 ASUNTO: ACTA DE PUESTA EN SERVICIO

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Estacions de Servei. Unitats de Subministrament.
 TIPO DE INSTALACIÓN: Estaciones de Servicio. Unidades de suministro.

FINALITAT: Instal·lacions fixes de venda al detall de gasolines i gasolis d'automoció i/o altres combustibles petrolífers.
 FINALIDAD: Instalaciones fijas de venta al por menor de gasolinas y gas-oils de automoción y/o otros combustibles petrolíferos.

TITULAR: ESTACION MITRE, S.A.

EMPLAÇAMENT/EMPLAZAMIENTO: PG. VALL D'HEBRÓ, NÚM. 72-74. 08023 BARCELONA (BARCELONÈS)

Vist l'expedient incoat davant aquesta Direcció General d'Energia pel titular de les instal·lacions, sol·licitant l'acta de posada en servei de les instal·lacions segons es descriu a continuació:

Visto el expediente incoado ante esta Dirección General d'Energia por el titular de las instalaciones, solicitando el acta de puesta en servicio de las mismas según se describe a continuación:

ESTACIÓ DE SERVEI. UNITAT DE SUBMINISTRAMENT

ESTACIÓN DE SERVICIO. UNIDAD DE SUMINISTRO.

DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN							
PRODUCTE/ PRODUCTO	NÚM. TANCS/ NÚM. TANQUES	VOLUM/ VOLUMEN m3	MANEG. BRAÇOS/ MANGAS BRAZOS	PRODUCTE/ PRODUCTO	NÚM. TANCS/ NÚM. TANQUES	VOLUM/ VOLUMEN m3	MANEG. BRAÇOS/ MANGAS BRAZOS
GAS-OIL A	2	40	8	MESCLA	---	---	1
GASOLINA 95	3	60	8				
GASOLINA 98	2	40	8				
GASOLINA 97	3	60	8				
COMPRESSOR D'AIRE, PRESA D'AIGUA I ELEMENTS AUXILIARS COMPRESOR DE AIRE, TOMA DE AGUA Y ELEMENTOS AUXILIARES							

Atès que s'han complert els tràmits reglamentaris i les condicions generals establertes per la Llei 34/1992, de 22 de desembre, el Decret 645/1988, de 24 de juny de 1988, el Reial Decret 2135/1980, de 26 de setembre, el Decret 1775/1967, de 22 de juliol, el Decret 130/1994, de 16 de maig, i disposicions concordants.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios y las condiciones generales establecidas por la Ley 34/1992, de 22 de Diciembre, el Decreto 645/1988, de 24 de Junio de 1988, el Real Decreto 2135/1980, de 26 de Setiembre, el Decreto 1775/1967, de 22 de Julio, el Decreto 130/1994, de 26 de Mayo, y disposiciones concordantes.

A la vista del CERTIFICAT FINAL DE DIRECCIÓ D'OBRA del tècnic responsable de l'obra, senyor Francisco Mir Espinet, visat per Col·legi d'Enginyers Industrials, en data 17/08/95 i documentació tècnica que s'adjunta, segons la qual la totalitat de les instal·lacions s'han realitzat d'acord amb la reglamentació tècnica vigent en la matèria i a la vista de les actuacions practicades, proposa autoritzar el funcionament d'aquesta instal·lació.

A la vista del CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRA del técnico responsable de la misma, senyor Francisco Mir Espinet, visado por Colegio de Ingenieros Industriales, en fecha 17/08/95, y documentación técnica que se adjunta, según la cual la totalidad de las instalaciones se han realizado de acuerdo con la reglamentación técnica vigente en la materia y a la vista de las actuaciones practicadas, propone autorizar el funcionamiento de esta instalación.

Barcelona, 7 de setembre de 1995
 L'EL INSPECTOR

D'acord amb el Dictamen i Proposta precedents, he resolt AUTORITZAR LA POSADA EN SERVEI de les instal·lacions abans descrites.

De acuerdo con el Dictamen y Propuesta precedentes, he resuelto AUTORITZAR LA PUESTA EN SERVICIO de las instalaciones antes descritas.

EL CAP DE LA SECCIÓ
 DE CONTROL I SUBMINISTRAMENTS ENERGETICS

SSE-JM/FC (4003715/93)

Generalitat de Catalunya
 Departament d'Indústria i Energia
 Direcció General d'Energia
 Servei de Subministraments Energètics

