

CENTRO: Hotel Porta Bcn  
 CLIENTE: ÁREAS  
 CÓDIGO: 10830  
 SUPERVISOR:  
 FECHA DE REVISIÓN: 30/12/2014

**EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:**

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Instal.lador autorizat	José Luis Alonso Ruiz	N.I.F./D.N.I.:	52215415X
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

**CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN**

SITUACIÓN INSTALACIÓN	POBLACIÓN / CALLE / CP	
TITULAR O PROPIETARIO	AREAS S.A.	TELÉFONO PARA AVISOS

TIPO DE EDIFICIO Código:	INSPECCIÓN ACTUAL: 2014 PRÓX. INSPECCIÓN: 2015	INSPECCIÓN PERIÓDICA	Annual.
-----------------------------	---	-------------------------	---------

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
	HOTEL - HOSTELERIA						
	Empresa Suministradora	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad I.G.A.	Resistencia Tierra Ohms	Tensión Contacto V
		230/400	Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	120A	4

El mantenedor autorizado indicado, quien suscribe,

**CERTIFICA: Favorable**

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.

Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y **NO** presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**

Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.